



**CERTIFICADO BVC DE PRODUCTOS
EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS**

Nº de Certificado: ES033615

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de "Extintores portátiles de Incendios" que se corresponde con los requerimientos de las normas UNE EN 3 parte 7:2004; UNE EN 3 parte 9:2007; UNE 23110 parte 6:1996 y UNE 23110 parte 6 1ª Modificación:2000, BVC ha establecido que los productos:

EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

(Ver productos certificados en anexo técnico adjunto)

Realizado por el fabricante:

FIRE FOX, S.L.

Pol. Ind. Oeste, C/ Juan de la Cierva, parcela 22-6C
30169-SAN GINÉS (Murcia)

están sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica y por Bureau Veritas Certification, S.A., a la evaluación, el ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia permanente del control de producción de la fábrica conforme a los requerimientos establecidos en las normas referenciadas en este certificado.

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente hasta el 8 de octubre de 2014.

Lugar y fecha de emisión inicial: Barcelona, 8 de octubre de 2008

Lugar y fecha de actualización: Madrid, 5 de septiembre de 2011

Firmado:

Pedro González
Dirección Técnica

Bureau Veritas Certification S.A.
Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
Polígono Industrial La Granja
28108 - Alcobendas
MADRID
Entidad de Certificación con Acreditación ENAC: 018-C-PR/045





ANEXO TÉCNICO AL CERTIFICADO N° ES033615

PRODUCTO: EXTINTORES PORTÁTILES DE INCENDIOS

Marca	Modelo	Tipo Presurización y PS	Agente Extintor (Tipo y Carga)	T° de Utilización	Eficacias
FIRE FOX	PG-1ABC NP L1-F	PERMANENTE 15 BAR	POLVO ABC 1 KG	-20°C a 60 C°	5A 21B
FIRE FOX	PG-2ABC NP L1-F	PERMANENTE 15 BAR	POLVO ABC 2 KG	-20°C a 60 C°	8A 34B
FIRE FOX	PG-3ABC NP L1-F	PERMANENTE 15 BAR	POLVO ABC 3 KG	-20°C a 60 C°	13A 55B
FIRE FOX	PG-6ABC NP-F	PERMANENTE 15 BAR	POLVO ABC 6 KG	-20°C a 60 C°	21A 113B
FIRE FOX	PG-6ABC NP FA	PERMANENTE 15 BAR	POLVO ABC 6 KG	-20°C a 60 C°	27A 183B
FIRE FOX	PG-9ABC NL 1-F	PERMANENTE 15 BAR	POLVO ABC 9 KG	-20°C a 60 C°	34A 144B
FIRE FOX	PG-6AB NP L1-F	PERMANENTE 15 BAR	AGUA + AFFF1% 6 LITROS	5°C a 60 C°	13A 144B
FIRE FOX	PG-6AB NP L1-FA	PERMANENTE 15 BAR	AGUA + AFFF1% 6 LITROS	5°C a 60 C°	21A 183B
FIRE FOX	PG-9AB NL 1-F	PERMANENTE 15 BAR	AGUA + AFFF1% 9 LITROS	5°C a 60 C°	13A 233B
FIRE FOX	FF-2 KG CO2	PERMANENTE 174 BAR	DIOXIDO CARBONO 2 KG	-30°C a 60 C°	34B
FIRE FOX	FF-5 KG CO2	PERMANENTE 174 BAR	DIOXIDO CARBONO 5 KG	-30°C a 60 C°	89B

Fecha: 05/09/11
Revisión: 0

Firmado.: El director Técnico

